

令和6年7月

原水水質

水道名	北空知広域水道用水供給事業	浄水場名	北空知広域浄水場
水源名	石狩川水系幌新太刀別川	水源種別	表流水(ダム直接)
浄水方法	急速ろ過		
検査機関名	日本衛生株式会社環境分析センター、自己		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	備考
	[基準項目]						
1	一般細菌	100CFU/ml以下			10	1	
2	大腸菌	検出されないこと	—			1	
3	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下			<0.5	1	
4	鉄	0.3mg/l以下			0.41	1	
5	塩化物イオン(塩素イオン)	200mg/l以下			6.8	1	
6	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
7	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
8	有機物質(TOC)	3mg/l以下			1.4	1	
9	pH値	5.8以上8.6以下			7.0	1	
10	臭気	異常でないこと			異常なし	1	
11	色度	5度以下			21	1	
12	濁度	2度以下			7.7	1	

[毎日検査項目]

	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	7.0	31	
	臭気	異常でないこと	土臭	異常なし	—	31	土臭回数25回
	色度	5度以下	18.5	9.0	11.9	31	
	濁度	2度以下	15.0	7.1	9.4	31	
	水温(°C)		7.3	6.4	6.8	31	
	総アルカリ度(mg/l)		25.9	23.9	24.7	31	
	電気伝導度(ms/m)		9.5	8.8	9.0	31	
	O. R. P. (mV)		313.3	247.2	269.2	31	

※原水については、基準値、目標値は適用されません。

令和6年7月

浄水水質

水道名	北空知広域水道用水供給事業	浄水場名	北空知広域浄水場
水源名	石狩川水系幌新太刀別川	水源種別	表流水(ダム直接)
浄水方法	急速ろ過		
検査機関名	日本衛生株式会社環境分析センター、自己		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	備考
	[基準項目]						
1	一般細菌	100CFU/ml以下			0	1	
2	大腸菌	検出されないこと	—			1	
3	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下			<0.5	1	
4	鉄	0.3mg/l以下			<0.01	1	
5	塩化物イオン(塩素イオン)	200mg/l以下			10.4	1	
6	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
7	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
8	有機物質(TOC)	3mg/l以下			0.6	1	
9	pH値	5.8以上8.6以下			7	1	
10	味	異常でないこと			異常なし	1	
11	臭気	異常でないこと			異常なし	1	
12	色度	5度以下			<0.5	1	
13	濁度	2度以下			<0.1	1	

[毎日検査項目]

	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.0	31	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	31	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	31	
	色度	5度以下	0	0	0	31	
	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	31	
	濁度・ろ過池出口	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	31	
		0.1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	連続	
	色	ほとんど無色であること	異常なし	異常なし	—	31	
	濁り	ほとんど透明であること	異常なし	異常なし	—	31	
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.7	0.7	0.7	31	
	水温(°C)		7.8	6.8	7.3	31	
	総アルカリ度(mg/l)		25.5	21.7	23.6	31	
	電気伝導度(ms/m)		10.21	9.59	9.89	31	