

令和8年7月

原 水 水 質

水 道 名	北空知広域水道用水供給事業	浄水場名	北空知広域浄水場
水 源 名	石狩川水系幌新太刀別川	水源種別	表流水(ダム直接)
浄 水 方 法	急速ろ過		
検 査 機 関 名	中空知広域水道企業団、自己		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	備考
	[基準項目]						
1	一般細菌	100CFU/ml以下			14	1	
2	大腸菌	検出されないこと			検出	1	
3	鉄	0.3mg/l以下			0.38	1	
4	塩化物イオン(塩素イオン)	200mg/l以下			7.4	1	
5	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
6	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
7	有機物質(TOC)	3mg/l以下			1.6	1	
8	pH値	5.8以上8.6以下			7.07	1	
9	臭 気	異常でないこと			異常なし	1	
10	色 度	5度以下			29.2	1	
11	濁 度	2度以下			19.2	1	

[毎日検査項目]

	pH値	5.8以上8.6以下	7.195	7.011	7.095	31	
	臭気	異常でないこと	土臭	異常なし	—	31	土臭回数22回
	色度	5度以下	30.34	22.33	26.44	31	
	濁度	2度以下	24.061	14.959	18.676	31	
	水 温(℃)		7.8	7.1	7.6	31	
	総アルカリ度(mg/l)		28.2	26.2	27.2	31	
	電気伝導度(ms/m)		10.78	9.32	9.58	31	
	O. R. P. (mV)		321.8	247.8	275.7	31	

※原水については、基準値、目標値は適用されません。

令和8年7月

浄水水質

水道名	北空知広域水道用水供給事業	浄水場名	北空知広域浄水場
水源名	石狩川水系幌新太刀別川	水源種別	表流水(ダム直接)
浄水方法	急速ろ過		
検査機関名	中空知広域水道企業団、自己		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	備考
	[基準項目]						
1	一般細菌	100CFU/ml以下			0	1	
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	1	
3	鉄	0.3mg/l以下			<0.03	1	
4	塩化物イオン(塩素イオン)	200mg/l以下			10.9	1	
5	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
6	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
7	有機物質(TOC)	3mg/l以下			0.6	1	
8	pH値	5.8以上8.6以下			7.05	1	
9	味	異常でないこと			異常なし	1	
10	臭気	異常でないこと			異常なし	1	
11	色度	5度以下			<1	1	
12	濁度	2度以下			<0.1	1	

[毎日検査項目]

	pH値	5.8以上8.6以下	7.083	6.939	7.014	31	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	31	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	31	
	色度	5度以下	0.77	0.16	0.32	31	
	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	31	
	濁度・ろ過池出口	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	31	
		0.1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	連続	
	色	ほとんど無色であること	異常なし	異常なし	—	31	
	濁り	ほとんど透明であること	異常なし	異常なし	—	31	
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.72	0.68	0.70	31	
	水温(℃)		8.0	7.1	7.7	31	
	総アルカリ度(mg/l)		25.6	22.7	24.3	31	
	電気伝導度(ms/m)		10.84	10.27	10.44	31	