令和8年10月　　原　水　水　質

水　道　名	北空知広域水道用水供給事業	浄水場名	北空知広域浄水場
水　源　名	石狩川水系幌新太刀別川	水源種別	表流水（ダム直接）
浄　水　方　法	急速ろ過		
検　査　機　関　名	中空知広域水道企業団、自己		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	備考
	［ 基準項目 ］						
1	一般細菌	100CFU/ml以下			105	1	
2	大腸菌	検出されないこと			検出	1	
3	鉄	0.3mg/l以下			0.5	1	
4	塩化物イオン(塩素イオン)	200mg/l以下			8.8	1	
5	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
6	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
7	有機物質(TOC)	3mg/l以下			2.1	1	
8	pH値	5.8以上8.6以下			6.8	1	
9	臭　気	異常でないこと			異常なし	1	
10	色　度	５度以下			31	1	
11	濁　度	２度以下			42	1	

［ 毎日検査項目 ］

	pH値	5.8以上8.6以下	7.418	6.704	6.837	31	
	臭気	異常でないこと	土臭	土臭	—	31	土臭回数31回
	色度	５度以下	45.55	22.84	38.52	31	
	濁度	２度以下	74.749	24.975	54.207	31	
	水 温（℃）		10.0	8.2	8.6	31	
	総アルカリ度（mg/l）		47.0	30.9	33.3	31	
	電気伝導度（mS/m）		13.90	10.65	11.25	31	
	O. R. P. （mV）		299.5	232.6	269.0	31	

※原水については、基準値、目標値は適用されません。

令和8年10月　　浄　水　水　質

水　道　名	北空知広域水道用水供給事業	浄水場名	北空知広域浄水場
水　源　名	石狩川水系幌新太刀別川	水源種別	表流水(ダム直接)
浄　水　方　法	急速ろ過		
検　査　機　関　名	中空知広域水道企業団、自己		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	備考
	[基準項目]						
1	一般細菌	100CFU/ml以下			0	1	
2	大腸菌	検出されないこと			不検出	1	
3	鉄	0.3mg/l以下			<0.03	1	
4	塩化物イオン(塩素イオン)	200mg/l以下			12.3	1	
5	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
6	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001	1	
7	有機物質(TOC)	3mg/l以下			0.7	1	
8	pH値	5.8以上8.6以下			7.1	1	
9	味	異常でないこと			異常なし	1	
10	臭　気	異常でないこと			異常なし	1	
11	色　度	5度以下			<1	1	
12	濁度	2度以下			<0.1	1	
	[毎日検査項目]						
	pH値	5.8以上8.6以下	7.170	6.768	6.945	31	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	―	31	
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	―	31	
	色度	5度以下	0.81	0.13	0.41	31	
	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	31	
	濁度・ろ過池出口	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	31	
		0.1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	連続	
	色	ほとんど無色であること	異常なし	異常なし	―	31	
	濁り	ほとんど透明であること	異常なし	異常なし	―	31	
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.84	0.72	0.75	31	
	水 温(℃)		9.8	8.3	8.6	31	
	総アルカリ度(mg/l)		39.6	27.3	32.6	31	
	電気伝導度(mS/m)		15.12	12.14	12.75	31	